Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Dammheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1087	Unterführung A65	Speyerer Straße / A65		Starkregen	11.06.2018	Überflutung Unterführung	Wasser konnte nach Reinigung des Sinkkastens ablaufen.	Überflutung der Unterführung nicht nur bei Starkregen, sondern auch bei normalen Regenereignissen; Einläufe zu klein.
1106	Speyerer Straße	Speyerer Straße		Starkregen	2018	Überflutung Straße		Speyerer Straße bei Starkregen überflutet, Oberflächenwasser fließt über Dorfstraße ab.
1107	Alte Bahnhofstraße	Alte Bahnhofstraße		Starkregen		Überflutung Straße		Speyerer Straße bei Starkregen überflutet, Oberflächenwasser fließt über Alte Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte.
1108	Wohnhaus	Meisenstraße	5	Starkregen		Überflutung Keller		Rückstau u. Überlastung Kanal, Oberflächenwasser aus Buchfinkenstraße fließt direkt auf das Gebäude zu.
1109	Wohnhaus	Dorfstraße	32	Starkregen	2018	Überflutung Keller		Rückstau Kanal bei Starkregen. Objektschutz wird am Tor betrieben; Probleme trotz Rückstauklappe.
1110	Wohnhaus	Alte Bahnhofstraße	24	Starkregen		Überflutung Keller		Rückstau Kanal. In den letzten Jahren gab es weniger Probleme.
1146	Wohnhaus	Speyerer Straße		Starkregen		Überflutung Gebäude		In der Vergangenheit kam es an diesen Gebäuden zu Überflutungen.
1147	Unterführung A65	Speyerer Straße / A65		Starkregen		Überflutung Unterführung		Unterführung der A65 schon bei geringen Niederschlägen überflutet; Wasser läuft nicht richtig ab. Bei stärkeren Regenereignissen bedarf es einer Sperrung.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1158	Grabensystem	Gewann "Hinter dem Dorf" / "In der Wäschgasse"		Starkregen				Grabensystem wird nicht gepflegt; Verklausung möglich. Rückstau und Überflutung der Ortslage.