

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Nußdorf

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
759	Kirchstraße	Kirchstraße		Starkregen		Überflutung Straße		Überstau im Kanal bei Starkregen.
760	Weidwiesenweg	Weidwiesenweg		Starkregen		Überflutung Wiese	Rückhaltebecken / Damm	Bei lang anhaltenden Niederschlägen kommt es hier zu einer Art Seenbildung.
762	Geißelgasse	Geißelgasse		Starkregen		Überflutung Straße		Kanal laut Planung dimensioniert auf HQ100. Bisher 5 Ereignisse mit Wasser im Keller durch überflutete Straße.
763	Geißelgasse	Geißelgasse		Starkregen		Überflutung Straße	Eigentümer haben bereits Objektschutz hergestellt.	Entwässerungsrinnen und Straßeneinläufe nehmen Oberflächenwasser kaum auf.
764	Geißelgasse	Geißelgasse		Starkregen		Überflutung Straße		Tiefpunkt in der Straße; Wasser bleibt stehen und fließt nicht ab.
765	Lindenberstraße / L 512	Lindenbergstraße / L512		Starkregen		Überflutung Straße und Grundstück		Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt über diese Straße ab und teilweise auf das Grundstück von Wohnhaus Nr. 2.
962	Wohnhaus	Walsheimer Straße	5	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Rückstau aus Kanal im Keller; Hebeanlage nicht fachgerecht installiert.
1123	Kohlwoog	Kohlwoog		Starkregen		Überflutung Straße		Niederschlag fließt über Oberfläche ab. Entwässerungseinrichtungen funktionieren nicht richtig und Wasser gelangt nicht in Kanalsystem.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1124	Regenrückhaltebecken (RRB)	Weidwiesenweg		Starkregen		RRB erfüllt nicht seine Funktion		Wasser fließt ohne signifikante Drosselwirkung ab. Dies führt zu Überflutungen in der Geißelgasse und Am Kindergarten, da dort der Kanal bei Starkregen überlastet ist.
1125	Gefährlicher Fließweg	Geißelgasse		Starkregen		Kritischer Bereich, Überflutung der Straße.	Anwohner haben Objektschutz angebracht.	