

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Arzheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
2	Ortsvorsteherbüro Arzheim	Arzheimer Hauptstraße	42	Starkregen		Überflutung Gebäude		Oberflächenwasser ist in das Gebäude eingedrungen.
754	Nauweg	Nauweg		Starkregen		Überflutung Straße		Die Straße wurde in der Vergangenheit öfters durch Rückstau aus dem Kanal überflutet. Seit der Sanierung gibt es diese Probleme nicht mehr.
755	Wohnhaus	Arzheimer Hauptstraße	98	Starkregen		Überflutung Keller		
756	Wohnhaus	Arzheimer Hauptstraße	100	Starkregen		Überflutung Keller		
758	Wohnhaus	Prinz-Eugen-Straße	4	Starkregen		Überflutung Gebäude		Oberflächenwasser vom Außengebiet ist zwischen den Wohnhäusern durch und über die Prinz-Eugen- Straße abgeflossen.
888	EnergieSüdwest Netz GmbH	Arzheimer Hauptstrasse	67/2	Starkregen		Schäden durch Oberflächenabfluss, Erosion und Rückstau aus dem Kanal		
961	Wohnhaus	St. Georg-Straße		Starkregen		Überflutung Hof und Gebäude		Abstimmung im WS1
1088	L510	L510		Starkregen	11.06.2018	Überflutung Straße		Äste u. Schlamm auf Fahrbahn gespült.
1090	Wohnhaus	St.-Georg-Straße	9	Starkregen	25.07.2013	Überflutung Gebäude		Straßeneinlauf verklaust, Oberflächenwasser überflutete Erdgeschoss.
1134	Wohnhaus	St.-Georg-Straße		Starkregen		Überflutung Hof und Gebäude		Überlastung des Kanalsystems, Oberflächenwasser fließt über die St. Georg-Straße in Hof und Gebäude.
1135	Kalmitstraße	Kalmitstraße		Starkregen		Überflutung Straße		Oberflächenwasser fließt nicht über Straßeneinlauf in Kanal, regelmäßige Überflutung des Kreuzungsbereichs.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1136	Regenrückhaltebecken (RRB)	Kalmitstraße		Starkregen		Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt nicht gezielt in das Becken.	Rückschnitt u. Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.	RRB wird nicht unterhalten.
1137	Regenrückhaltebecken (RRB)	Gewann "Am Bittenweg"		Starkregen		Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt nicht gezielt in das Becken.	Rückschnitt u. Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.	RRB wird nicht unterhalten.